

**Таблица учета замечаний и предложений к проектной документации
«Рекультивация свалки производственных отходов комбината «Североникель»**

№	ФИО/ наименование организации	Дата	Замечание, предложение, комментарий	Ответ/Комментарий ООО «Комплексное Проектирование»
Замечания и предложения к проектной документации «Рекультивация свалки производственных отходов комбината «Североникель»				
1	АНО "Беллона"		В документах используются разные названия предприятия: -комбинат «Североникель»; -АО «КГМК»; -АО «Кольская ГМК», Что может у читателей вызывать вопросы, а не разные ли это предприятия. Или это намерение подчеркнуть, что данная свалка не имеет отношение к деятельности АО «Кольская ГМК» как подразделения ПАО «Норильский никель»?	Замечание принято. Приведено к единообразию.
2	АНО "Беллона"		Отсутствие единой последовательной нумерации страниц (листов) во всех Томах затрудняет знакомство с документами по разделу «Содержание»	Замечание принято, нумерация страниц выстроена последовательно
Раздел 1. Пояснительная записка. КП-20.1.09-ПЗ. Том 1				
1	АНО "Беллона"		В томе 1 отсутствует последовательная нумерация страниц (листов)	Замечание принято. Нумерация страниц выстроена последовательно
2	АНО "Беллона"		Стр.8-город Мончегорск не рассматривается как «ближайший город» к объекту рекультивации? Можно было бы указать расстояние до ближайших жилых застроек. В томе 2 на стр.6 имеется упоминание об этом – примерно 3 км на север. В томе 8 имеется текст – «Расстояние до ближайшей селитебной зоны примерно составляет 3000м».	Замечание принято. Пункт 3 Тома 1 доработан, расстояние указано.
3	АНО "Беллона"		Стр.9 – имеется отсылка к «рисунок 1», но не указано, где его можно найти, потому что на ближайших страницах он отсутствует.	Замечание принято. Рисунок добавлен.
4	АНО "Беллона"		«Принятая схема технической рекультивации земельного участка, нарушенного при размещении промышленных отходов, расположена на промышленной площадке АО «Кольская ГМК» - это предложение требует уточнения. Тем более, что у АО «Кольская ГМК» в Мурманской области 3 (три) промышленных площадки – Мончегорск, Заполярный и пгт Никель.	Замечание принято. В данном абзаце прописали уточнение – промплощадка Мончегорск.
5	АНО "Беллона"		Далее привожу различные формулировки о режиме и продолжительности работ по рекультивации свалки, которые имеются в представленных документах (представлены снимки экрана):	Замечание принято. Режим работы на рекультивационных работах приведен в один формат во всех томах.

		<p>-Том 1, стр. 9</p> <p>Режим работы на рекультивационных работах принят сезонный.</p> <p>Подготовительный период определяется в пределах 15-25 % общей продолжительности строительства и составляет 2 мес. При этом длительность рекультивации свалки равна 11,4 месяцам, в том числе подготовительный период - 2 месяца</p> <p>-Том 1, стр. 10</p> <p>5. Данные в проектной документации объекта рекультивации</p> <p>Режим работы на рекультивационных работах принят - сезонный.</p> <p>Работы будут вестись в летний период 3-х месяцев при 6-ти дневной рабочей неделе в одну 12-ти часовую смену, в том числе 6 месяцев подготовительный период.</p> <p>- Том 5,7, стр. 16</p> <p>Режим работы на рекультивационных работах принят - сезонный.</p> <p>Работы будут вестись в летний период 6- месяцев при 6-ти дневной рабочей неделе в одну 12-ти часовую смену (155 дней).</p> <p>-Том 6, стр. 13</p> <p>Режим работы на рекультивационных работах принят сезонный.</p> <p>Работы будут вестись в летний период при 6-дневной рабочей неделе в одну 12-часовую смену 3-х мес, в том числе подготовительный период составляет 6 мес.</p> <p>-Том 6, стр. 31</p> <p>Подготовительный период определяется в пределах 15-25 % общей продолжительности строительства и составляет 2 мес.</p> <p>Продолжительность рекультивации свалки равна 11,4 месяцам, в том числе подготовительный период - 2 месяца</p> <p>-Том 8, лист 5</p> <p>Режим работы на рекультивационных работах принят сезонный.</p> <p>Работы будут вестись в летний период при 6-ти дневной рабочей неделе в одну 12- часовую смену.</p> <p>Общая продолжительность работ по рекультивации свалки составит 36 месяцев, включая 7 месяцев подготовительного периода.</p> <p>Как видите, формулировки о продолжительности работ отличаются друг от друга. Думаю, не составит труда сформулировать один текст, чтобы не вводить читателей в недоумение.</p>	
--	--	--	--

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. КП-20.13.09 – ПЗУ. Том 2

1	АНО "Беллона"	В томе 2 отсутствует последовательная нумерация страниц (листов)	Замечание принято, нумерация страниц выстроена последовательно
---	---------------	--	--

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технических решений. Подраздел 3. Система водоотведения. КП-20.13.09 – ИОСЗ. Том 5.3.

1	АНО "Беллона"	Стр.5, пункт 4 – «План с расположением водопропускного трубопровода приведен в КП-20.13.09 – ПЗУ том 2» - учитывая количество страниц в указанном томе (214), необходимо указать конкретную страницу или рисунок.	Замечание принято. Уточнение прописано - «План с расположением водопропускного трубопровода приведен в КП-20.13.09 – ПЗУ том 2, стр. 209.»
2	АНО "Беллона"	Стр.5, последний абзац – «Годовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на территории предприятия ...» - скорее всего, эта фраза относится к рекультивируемой свалке, не так ли? Что подтверждается в тексте 1-го абзаца на стр. 7.	Замечание принято. Исправление внесено - «Годовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на территории рекультивируемой свалки...»

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,

содержание технических решений. Подраздел 7. Технологические решения. КП-20.13.09 – ИОС7. Том 5.7.

1	АНО "Беллона"		В томе 5.7 отсутствует последовательная нумерация страниц (листов)	Замечание принято, нумерация страниц выстроена последовательно
2	АНО "Беллона"		Стр.13, п.4.4.1. – каким образом установка модульного санузла соотносится с воздухомоснабжением? Может надо дополнить пунктом «Санитарно-бытовые условия»? Тем более, на стр.24 Тома 6 приводятся расчеты по «уборной».	Замечание принято. 4 раздел Тома 5.7. дополнен пунктом 4.4.8 – «Санитарно – бытовые условия»
Раздел 6. Проект организации строительства. КП-20.13.09 – ПОС. Том 6				
1	АНО "Беллона"		Стр. 15 – «Завоз плодородного грунта (ПРС) должен...» - сокращение ПРС не расшифровано и не соответствует предыдущим словам.	Замечание принято. Сокращение ПРС, расшифровано – Плодородно-растительный слой.
2	АНО "Беллона"		Стр. 20 – применяется сокращение «ППГ» без расшифровки (но могу и ошибаться).	Замечание принято. ППГ – потенциально-плодородный слой.
3	АНО "Беллона"		Стр.26 – «Потребность в паре» - в чем необходимость этого раздела, если работы предполагается вести только в летний период.	Замечание принято. Раздел «Потребность в паре» удален, так как работы предполагается вести только в летний период.
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. КП-20.13.09 – ООС. Том 8				
1	АНО "Беллона"		В томе 8 отсутствует последовательная нумерация страниц (листов)	Замечание принято. Раздел ООС откорректирован. КП-20.13.09-ООС
2	АНО "Беллона"		Лист 3 – в описании технологической цепочки имеется упоминание об «участке обжига плавильного цеха» - данный участок закрыт несколько лет тому назад. Так же имеется упоминание о плавильном цехе в п. Никель – цех закрыт в декабре 2020 года.	Замечание принято. Некорректные данные удалены. КП-20.13.09-ООС л.4
3	АНО "Беллона"		Лист 5 – применено сокращение «ТПО» - без расшифровки	Замечание принято. Исправлено «ТПО (твердые промышленные отходы)». КП-20.13.09-ООС л.6
4	АНО "Беллона"		Лист 6 – «Устройство верхнего защитного (противофильтрационного) экрана...» - непонятно, почему этот экран назван «верхним»?	Замечание принято. Некорректные данные удалены. КП-20.13.09-ООС л.7
5	АНО "Беллона"		Лист 7, п 2.2 – каким образом «рекультивированная свалка» при эксплуатации может воздействовать на окружающую среду в том виде, как описано – «воздействие на окружающую среду при сборе (временном хранении) отходов на территории предприятия до их передачи специализированным предприятиям»? Неужели после рекультивации на проектируемом объекте предполагается появление отходов в значительном количестве? Тем более, на Листах 33 и 47 Тома	Замечание принято. После рекультивации свалки воздействие на атмосферный воздух отсутствует КП-20.13.09-ООС л.8

		8 есть запись – «После проведения рекультивации на проектируемой территории отходы образовываться не будут»	
6	АНО "Беллона"	Лист 12, п.6.1 – каким образом «основным видом воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух рассматриваемого района в период его эксплуатации после рекультивации, является выброс загрязняющих веществ от: - работы АО «Кольская ГМК» ... и – работы двигателей грузового автотранспорта, осуществляющего проезд по территории АО «Кольская ГМК»?	Замечание принято. После рекультивации свалки воздействие на атмосферный воздух отсутствует КП-20.13.09-ООС л.8,
7	АНО "Беллона"	Лист 9, 14, 31 – на этих листах имеется одинаковый текст следующего содержания: <small>Территория свалки находится вне водоохранный зоны (ВОЗ) ближайшего водного объекта озера Нюдыяр. расположен среди сложной системы рек и озер бассейна реки Нива на Кольском полуострове. На севере город ограничивает река Монча, вытекающая из озера Монче и озеро Лумболка, на востоке – залив Монче-губа, озеро Имандра, на юге – озеро Нюдыяр.</small> Вопрос – что имеется в виду перед словом «расположен»?	Замечание принято. Исправлено КП-20.13.09-ООС л.9, 12
8	АНО "Беллона"	Лист 19, п.6.6 – вот эта фраза – «После рекультивации на проектируемой территории источниками шумового воздействия на окружающую среду является работа двигателей грузового автотранспорта» - означает ли это, что на данной территории после рекультивации предполагается движение автотранспорта?	Замечание принято. Источники шумового воздействия на окружающую среду отсутствуют после проведения работ по рекультивации свалки.КП-20.13.09-ООС л16
9	АНО "Беллона"	Листы 30-40,п.13.1 «Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду» - в этом разделе идет повтор предыдущих текстов из п.6.8 «Воздействие объектов на окружающую среду в период строительства»: - например, подраздел на Листе 30 «Воздействие на атмосферный воздух» повторяется на Листе 34 под другим названием «Воздействие объектов на окружающую среду в период строительства» - получается, что этот текст в Томе 8 повторяется трижды.	Замечание принято. Некорректные данные удалены. Раздел ООС откорректирован. КП-20.13.09-ООС
10	АНО "Беллона"	Лист 49, п.13.3 – следующие тексты: «устройство площадки для контейнеров ТБО с твердым асфальтобетонным (водонепроницаемым) покрытием на период эксплуатации проектируемого объекта и передача отходов от эксплуатации проектируемого объекта специализированным лицензированным организациям для обезвоживания или захоронения» - эти записи вызывают сомнения, потому что ранее в Томе 8 уже дважды было заявлено – «После проведения рекультивации на проектируемой территории отходы образовываться не будут».	Замечание принято. Некорректные данные удалены. Раздел ООС откорректирован. КП-20.13.09-ООС
11	АНО "Беллона"	Лист 49 – текст «компенсационные выплаты за негативное воздействие на окружающую среду при размещении строительных отходов на полигоне (123067,72 руб.) требует уточнения в смысле периода выплат – рекультивация или	Замечание принято. Некорректные данные удалены. Раздел ООС откорректирован. КП-20.13.09-

			эксплуатация. К тому же термин «полигон» ранее не применялся, везде идет обсуждение «свалки»	ООС
Подраздел 12.5 Оценка воздействия на окружающую среду				
1	АНО "Беллона"		<ol style="list-style-type: none"> 1. Данный том 12.5 содержит в своем составе материалы, полностью повторяющие Том 8, за исключением раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Даже названия раздела «Содержание» в обоих томах одинаковые. Действительная нумерация листов в томе 12.5 заканчивается на цифре 147, а в разделе «Содержание» имеется пункт с указанием на Лист 164 – как это объясняют авторы? 2. Лист 52 – пустой. 3. При таком подходе авторов к составлению Тома 12.5 можно задать вопрос – а все ли нужные тексты скопировали авторы при составлении документа? 	<p>Замечания приняты. Раздел ОВОС разработан на основании ФЗ № 174 от 23.11.1995, СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. КП-20.13.09-ОВОС</p>