

АО "Кольская ГМК"
пл. Заполярный-Никель

РЕЕСТР
потребителей подключенных к устройствам противоаварийной автоматики
по операционной зоне Филиала АО "СО ЕЭС" Кольское РДУ
18 июня 2025 года

№п.	Энергообъект № ПС	Присоединение	Юридическое наименование потребителя	Мощность (МВт)		
				04-00	10-00	21-00
1	ПС-20	ф-26	АО "Кольская ГМК"	0,201	0,043	0,359
		ф-27	АО "Кольская ГМК"	0,125	0,151	0,118
		ф-32	АО "Кольская ГМК"	0,040	0,048	0,044
		ф-39	АО "Кольская ГМК"	0,006	0,008	0,006
2	ПС-20 А	ф-108	АО "Кольская ГМК"	0,000	0,000	0,000
		ф-109	АО "Кольская ГМК"	0,000	0,000	0,000
		ф-112	АО "Кольская ГМК"	0,000	0,000	0,000
		ф-115	АО "Кольская ГМК"	0,000	0,000	0,000
		ф-123	АО "Кольская ГМК"	0,013	0,013	0,013
3	ПС-21	М-50	АО "Кольская ГМК"	3,323	3,801	4,115
			Филиал "КолАтомЭнергоСбыт"	1,528	2,253	2,652
		М-59	АО "Кольская ГМК"	0,000	0,000	0,000
		М-60	АО "Кольская ГМК"	3,163	3,626	3,414
		М-64	АО "Кольская ГМК"	0,085	0,086	0,082
		ф-2	АО "Кольская ГМК"	0,217	0,721	0,264
		ф-3	АО "Кольская ГМК"	0,246	0,148	0,134
		ф-4	АО "Кольская ГМК"	2,546	2,291	2,549
		ф-15	АО "Кольская ГМК"	1,020	0,851	0,931
		ф-16	АО "Кольская ГМК"	0,114	0,134	0,113
		ф-18	АО "Кольская ГМК"	0,003	0,006	0,003
		ф-19	АО "Кольская ГМК"	0,003	0,000	0,011
4	ПС-105	М-5	АО "Кольская ГМК"	0,105	0,113	0,101
		М-6	АО "Кольская ГМК"	0,890	0,924	0,895

Директор центра

Борисовский Д.Г.

исп. Лебедева Л.А. (81554) 3-38-29
Донейко И.И. (81554) 3-52-04

Сводная таблица нагрузок по присоединениям,
включенным в графики временного отключения электрической мощности
за 18 июня 2025 г.

День месяца	Интервал времени	Нагрузка в МВт	
		6-я очередь	Примечание
18	1-00	36,254	Зафиксирована нагрузка ОФ по питающим шинопроводам ШП-1, ШП-2, ШП-3, ШП-4
	2-00	36,454	
	3-00	36,360	
	4-00	36,398	
	5-00	36,036	
	6-00	35,762	
	7-00	36,084	
	8-00	35,779	
	9-00	36,041	
	10-00	36,610	
	11-00	36,828	
	12-00	36,828	
	13-00	36,415	
	14-00	36,352	
	15-00	36,043	
	16-00	36,130	
	17-00	36,384	
	18-00	36,227	
	19-00	35,684	
	20-00	35,077	
	21-00	35,350	
	22-00	35,935	
	23-00	36,380	
	24-00	38,743	
	Итого:	870,154	

Директор центра

Борисовский Д.Г.

ТАБЛИЦА
нагрузок подключенных к АЧР, ЧАПВ за 18 июня 2025г.

№	присоединение	Уставки				Мощность(МВт)																												
		АЧР-I		АЧР-II		ЧАПВ		01-00	02-00	03-00	04-00	05-00	06-00	07-00	08-00	09-00	10-00	11-00	12-00	13-00	14-00	15-00	16-00	17-00	18-00	19-00	20-00	21-00	22-00	23-00	24-00			
		герц	сек.	герц	сек.	герц	сек.																											
ПС-21	6 кв	2	48.4	0.15-0.3	48.9	15	49.8	105	0.226	0.220	0.206	0.217	0.208	0.223	0.249	0.251	0.469	0.721	0.676	0.697	0.710	0.666	0.500	0.412	0.338	0.277	0.284	0.267	0.264	0.245	0.242	0.218		
		3	48.4	0.15-0.3	48.9	15	49.8	105	0.243	0.241	0.248	0.246	0.244	0.257	0.258	0.240	0.240	0.141	0.141	0.142	0.141	0.144	0.145	0.144	0.147	0.150	0.148	0.138	0.134	0.130	0.134	0.133		
		16	48.4	0.15-0.3	48.9	15	49.8	105	0.094	0.093	0.111	0.114	0.111	0.091	0.090	0.095	0.123	0.134	0.123	0.130	0.137	0.142	0.163	0.187	0.186	0.191	0.196	0.193	0.132	0.130	0.130	0.126		
		18	48.4	0.15-0.3	48.9	15	49.8	105	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.004	0.006	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	
		19	48.4	0.15-0.3	48.9	15	49.8	105	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.012	0.011	0.011	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	
		ШП-1	46.5	0.15-0.3	48.6	90	49.7	40	2.108	2.206	2.166	2.172	1.918	1.772	2.014	1.920	1.998	2.140	2.180	2.182	2.189	1.547	1.985	2.142	2.164	2.132	1.757	1.487	1.498	1.306	2.000	2.622		
		ШП-2	46.7	0.15-0.3	48.6	70	49.6	30	1.787	1.838	1.775	1.831	1.733	1.804	1.656	1.526	1.650	2.022	2.075	2.023	1.848	2.491	1.692	1.621	1.871	1.711	1.561	1.274	1.510	2.304	1.858	2.046		
		ШП-3	46.5	0.15-0.3	48.6	90	49.7	40	32.359	32.410	32.419	32.395	32.396	32.386	32.414	32.333	32.393	32.448	32.573	32.482	32.378	32.314	32.366	32.366	32.350	32.383	32.366	32.342	32.326	32.522	34.075			
		ШП-4	48.0	0.15-0.3																														
		Σ	36.823	37.013	36.931	35.981	36.506	36.339	36.686	36.371	36.880	37.619	37.773	37.803	37.406	37.307	36.853	36.877	37.071	36.865	36.326	35.645	35.874	36.456	36.899	39.234	40.719	40.733	43.073					
		P	40.650	41.050	41.228	40.547	39.969	40.009	40.025	39.804	40.360	40.761	41.515	42.464	40.779	41.160	40.824	41.073	40.825	40.414	39.896	39.001	39.354	40.719	40.733	43.073								
ПС-20А	ЛЛП-35	M-50	48.4	0.15-0.3	48.9	15	49.8	105	5.469	5.146	4.912	4.851	4.846	4.981	5.429	5.740	5.881	6.054	6.374	6.598	6.779	6.706	6.614	6.476	6.518	6.679	6.857	6.885	6.767	6.651	6.346	5.905		
		M-59	46.5	0.15-0.3	48.6	90	49.7	40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
		M-60	46.7	0.15-0.3	48.6	70	49.6	30	3.933	4.103	4.178	3.163	3.623	3.709	3.378	3.605	3.488	3.626	4.679	4.309	3.823	3.616	3.409	3.522	3.175	3.617	3.632	2.880	3.414	3.578	3.389	2.956		
		M-64	46.5	0.15-0.3	48.6	90	49.7	40	0.085	0.083	0.083	0.085	0.088	0.083	0.083	0.083	0.087	0.086	0.083	0.082	0.082	0.087	0.086	0.082	0.082	0.083	0.086	0.087	0.082	0.083	0.082	0.083	0.082	0.084
		M-65	48.4	0.15-0.3	48.9	15	49.8	105	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		Σ	9.486	9.333	9.174	8.100	8.558	8.772	8.891	9.428	9.458	9.768	11.138	10.968	10.683	10.408	10.109	10.081	9.776	10.379	10.575	9.851	10.263	10.322	9.816	8.945								
		P	14.009	14.005	14.020	12.177	13.057	13.297	13.177	13.924	13.351	13.493	15.509	15.416	14.666	15.240	15.181	15.121	14.650	15.020	15.062	13.542	14.529	15.039	13.883	12.735								
		104	49.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
		108	49.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
		109	49.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
		111	49.0	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	
112	49.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
115	49.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
116	49.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
123	49.0	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.013	0.012	0.012		
Σ	0.018	0.018	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.021	0.021	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022			
P	0.018	0.018	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.021	0.021	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022			
ПС-52	10 кв	T-1	46.5	0.15-0.3	48.6	80	49.5	20	0.061	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069		
		T-2	46.5	0.15-0.3	48.6	80	49.5	20	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
		Σ	0.061	0.069	0.070	0.069	0.070	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069		
		P	0.061	0.069	0.070	0.069	0.070	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069		
		5	46.5	0.15-0.3	48.6	80	49.5	20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		8	46.5	0.15-0.3	48.6	80	49.5	20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		11	46.5	0.15-0.3	48.6	80	49.5	20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		16	46.5	0.15-0.3	48.6	80	49.5	20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		Σ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000.																	

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК ПО ПРИСОЕДИНЕНИЯМ,
ПОДКЛЮЧЕННЫМ К САОН
18 июня 2025 года

№ПС	Присоединение	№ команды	Мощность (МВт)																		Примечание
			01-00	02-00	03-00	04-00	05-00	06-00	07-00	08-00	09-00	10-00	11-00	12-00	13-00	14-00	15-00	16-00	17-00	18-00	
20	№ филиала	ВЧТО	0,203	0,204	0,200	0,201	0,198	0,198	0,200	0,191	0,193	0,243	0,010	0,251	0,357	0,358	0,357	0,358	0,359	0,359	24-00
		6 команда	0,117	0,124	0,124	0,125	0,125	0,125	0,128	0,133	0,136	0,151	0,151	0,156	0,143	0,141	0,142	0,138	0,128	0,119	23-00
		6 команда	0,037	0,039	0,040	0,040	0,040	0,040	0,045	0,045	0,049	0,048	0,050	0,050	0,050	0,051	0,048	0,044	0,044	0,049	0,119
		6 команда	0,006	0,006	0,007	0,006	0,007	0,007	0,006	0,006	0,006	0,008	0,008	0,006	0,006	0,008	0,007	0,007	0,006	0,006	0,035
		Σ фидеров	0,363	0,372	0,370	0,372	0,369	0,376	0,379	0,375	0,385	0,250	0,223	0,457	0,556	0,555	0,554	0,549	0,536	0,533	0,509
20 а	№ филиала	Ф-108	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Ф-109	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Ф-112	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Ф-115	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Ф-123	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,012
21	№ филиала	Σ фидеров	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,012
		М-50	5,469	5,146	4,912	4,851	4,848	4,981	5,439	5,740	5,881	6,054	6,374	6,598	6,779	6,708	6,614	6,476	6,518	6,679	6,346
		М-59	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		М-60	3,933	4,103	4,178	3,163	3,623	3,709	3,378	3,605	3,488	3,636	4,679	4,308	3,823	3,616	3,409	3,522	3,175	3,617	3,578
		Ф-2	0,085	0,083	0,083	0,085	0,086	0,083	0,083	0,083	0,087	0,086	0,083	0,082	0,082	0,087	0,086	0,082	0,082	0,083	0,082
105	№ филиала	Ф-15	0,226	0,220	0,206	0,217	0,208	0,223	0,249	0,251	0,489	0,123	0,141	0,142	0,141	0,144	0,145	0,144	0,147	0,150	0,134
		Ф-4	0,243	0,241	0,248	0,246	0,248	0,257	0,258	0,240	0,240	0,146	0,146	0,141	0,142	0,144	0,145	0,144	0,147	0,150	0,134
		Ф-16	2,659	2,778	2,780	2,548	2,285	2,485	2,453	2,541	2,574	2,291	2,158	2,373	2,170	2,158	2,000	2,000	2,138	2,431	2,866
		Ф-18	1,167	1,259	1,518	1,079	1,186	0,896	0,896	0,892	0,906	0,851	0,929	0,986	0,986	0,985	1,280	1,295	0,969	1,008	1,535
		Σ фидеров	0,084	0,083	0,111	0,114	0,111	0,091	0,090	0,095	0,123	0,134	0,123	0,130	0,137	0,142	0,163	0,167	0,188	0,197	0,993
105	№ филиала	М-5	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,006	0,006	0,006	0,004	0,004	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
		М-5	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,012	0,011	0,011
		Σ фидеров	13,882	13,929	14,041	12,248	12,491	13,019	12,832	13,453	13,775	13,917	15,822	16,624	15,047	15,216	14,890	15,024	14,216	14,566	15,105
		М-5	0,101	0,101	0,101	0,105	0,101	0,118	0,118	0,101	0,101	0,113	0,105	0,097	0,101	0,101	0,113	0,105	0,128	0,097	0,147
		Σ фидеров	1,033	0,987	0,991	0,995	1,008	1,025	1,013	0,991	0,996	1,037	1,004	1,021	1,021	1,033	1,066	1,000	1,025	0,996	1,042

ПС-52, ПС-103 - к САОН не подключены

Директор центра

Борисовский Д.Г.

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК АО "Кольская ГМК" ЗА 18.06.2025 г.

Место замера нагрузки	Ед.изм	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Сумма
Нагрузка всего от системы	кВтч	65 277,150	67 277,200	67 393,190	65 058,880	64 890,270	65 072,520	65 006,020	65 131,400	63 700,470	65 546,890	66 439,070	69 882,120	68 152,380	69 183,310	69 095,100	68 187,730	67 168,590	66 280,300	64 995,720	62 744,690	64 791,520	68 979,680	66 957,400	68 708,660	1 596 027,990
	кВарч	37 116,590	40 378,740	40 805,180	39 624,240	39 182,530	39 429,880	38 684,830	37 608,420	34 860,840	37 608,420	38 635,000	38 841,460	38 846,410	37 655,040	38 984,380	37 447,740	36 059,060	35 086,240	34 733,670	34 733,380	35 788,170	38 851,560	38 550,460	41 473,930	911 787,230
ПС-21, 21-А	кВтч	54 658,650	55 054,650	55 247,440	52 723,480	53 026,220	53 306,220	53 202,170	53 728,550	53 710,820	54 253,290	57 023,370	57 980,170	55 444,860	55 400,010	56 004,900	56 193,280	55 473,650	55 434,500	54 957,820	52 543,660	53 884,320	55 757,830	54 616,500	55 807,960	1 316 334,140
	кВарч	29 544,840	29 842,890	30 285,720	28 976,190	29 274,580	29 133,480	28 491,380	28 075,700	27 721,790	28 298,620	29 364,750	29 574,330	28 463,860	27 295,490	28 571,830	28 702,740	28 884,350	28 895,940	28 709,120	27 263,680	27 219,020	27 298,960	28 316,910	30 004,430	687 930,830
ГПП-20	кВтч	706 800	709 850	708 750	710 000	705 850	703 200	703 850	686 050	720 350	435 800	385 100	907,150	1 148,500	1 022,200	1 018,500	1 002,350	987,200	986,300	985,200	985,300	976,000	980,750	984,600	940,000	20 069,450
	кВарч	414,750	411,050	419,550	424,950	426,350	424,300	423,150	419,250	420,550	421,200	409,150	415,950	419,350	419,350	419,050	419,700	409,000	420,300	421,350	423,600	419,950	413,700	415,450	411,200	10 041,300
ГПП-20а	кВтч	18,400	18,200	18,500	18,400	18,700	18,600	18,500	19,300	20,800	21,100	22,600	22,300	22,500	22,100	22,200	22,100	20,200	18,500	18,200	18,400	18,200	18,100	18,300	18,200	472,400
	кВарч	106,500	105,300	106,900	108,100	108,600	107,900	108,800	106,200	105,500	103,400	102,600	102,200	102,700	102,700	102,500	102,800	103,700	104,000	104,700	105,100	104,100	102,400	103,100	101,800	2 509,600
ПС-52	кВтч	61,000	69,000	69,500	69,000	69,500	69,000	70,000	66,500	91,000	90,500	91,000	90,500	93,000	93,000	93,000	93,500	79,000	76,000	75,500	76,000	76,000	76,500	76,500	76,000	1 910,5
	кВарч	-8,000	-6,500	-6,000	-5,500	-5,000	-5,500	-7,000	-4,500	-2,000	-3,500	-3,000	-3,500	-3,500	-4,000	-4,500	-3,500	-4,000	-4,000	-5,000	-4,500	-5,500	-5,500	-5,000	-113,500	
ПС-103	кВтч	1 417,500	1 552,500	1 620,000	1 755,000	1 777,500	1 777,500	1 777,500	1 710,000	1 372,500	1 350,000	1 350,000	1 395,000	1 732,500	1 755,000	1 867,500	1 732,500	1 732,500	1 395,000	1 350,000	1 327,500	1 280,000	1 732,500	1 732,500	1 732,500	38 182,500
	кВарч	1 012,500	1 080,000	1 170,000	1 237,500	1 260,000	1 262,500	1 237,500	1 170,000	945,000	922,500	922,500	922,500	1 170,000	1 192,500	1 237,500	1 170,000	1 170,000	945,000	922,500	922,500	832,500	1 170,000	1 170,000	1 170,000	26 235,000
ПС-105	кВтч	8 415,000	9 873,000	9 729,000	9 763,000	9 315,000	9 198,000	9 234,000	8 901,000	7 765,000	9 396,000	9 567,000	9 387,000	9 711,000	9 851,000	10 089,000	9 144,000	8 874,000	7 380,000	7 295,000	7 794,000	8 577,000	10 134,000	9 549,000	10 125,000	219 060,000
	кВарч	6 048,000	8 946,000	8 829,000	8 893,000	8 118,000	8 487,000	8 433,000	7 731,000	5 670,000	7 866,000	7 839,000	7 830,000	8 894,000	8 649,000	8 658,000	7 056,000	6 696,000	4 725,000	4 581,000	6 003,000	7 218,000	9 882,000	8 550,000	9 792,000	185 184,000
Нагрузка субабонентов	кВтч	4 220,240	3 904,808	3 877,116	3 616,190	3 613,520	3 743,956	4 176,002	4 463,466	4 602,856	4 780,834	5 106,496	5 334,070	5 514,794	5 442,922	5 350,802	5 218,774	5 252,056	5 408,820	5 982,212	5 608,890	5 484,998	5 382,460	5 081,180	4 646,028	115 226,490
	кВарч	388,152	374,648	368,572	376,876	380,672	379,864	381,320	408,724	412,188	391,636	380,568	375,864	388,220	408,780	403,748	398,664	414,336	429,048	453,236	464,800	450,840	418,644	404,860	384,264	9 638,824
Нагрузка потребителя от системы	кВтч	61 056,910	63 372,392	63 716,074	61 442,690	61 276,750	61 328,564	60 830,018	60 867,934	59 097,614	60 765,656	63 332,574	64 346,050	62 637,586	63 740,388	63 744,298	62 968,956	61 914,484	59 891,480	59 013,508	57 135,770	59 256,522	63 297,220	61 876,220	64 060,532	1 480 802,500
	кВарч	36 730,438	40 003,892	40 436,608	39 247,364	38 801,858	39 049,716	38 303,510	37 888,926	34 448,652	37 216,784	38 254,032	38 465,616	38 458,190	37 246,280	38 990,632	37 049,076	36 544,714	34 657,192	34 280,434	34 288,590	35 337,330	38 442,936	38 145,600	41 069,696	902 148,406
Нагрузка подключенная к АЧР	кВтч	46 380,150	46 433,250	46 192,340	45 168,580	45 250,920	45 198,520	45 665,870	45 904,650	46 447,820	47 496,190	48 021,870	48 903,670	48 205,180	47 829,810	47 077,700	47 073,380	46 946,550	47 338,300	46 994,520	45 590,380	46 231,620	46 871,830	46 810,300	48 273,260	1 123 314,640
	кВарч	24 722,740	24 916,590	25 077,230	24 541,490	24 722,780	24 562,080	24 262,480	23 729,800	23 795,190	24 572,420	25 003,750	24 669,330	24 395,660	22 384,280	23 992,830	23 351,140	23 751,150	24 336,340	24 240,620	23 361,590	22 931,920	22 311,780	23 973,710	25 805,530	578 807,430

Директор центра

Борисовский Д.Г.